



## COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

*SERVIZI LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA  
IGIENE e SANITA'*

### **AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI DOMESTICI**

**Al Sig. GIGANTE Vincenzo**  
Via delle Cannedde s.n.  
74026 – Pulsano (TA)

p.c.

**Regione Puglia**  
Area Coordinamento Politiche  
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio tutela delle acque  
Via delle Magnolie n. 6/8  
Modugno ((BA)  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

**AZIENDA ASL TA**  
Dirigente Responsabile  
Igiene degli ambienti di vita e medicina  
U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA  
Dott. Cosimo Scarnera  
[diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it](mailto:diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it)

**Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia**  
-sede-

**Comando di P.M.**  
-sede-

**Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 AUTORIZZAZIONE N. 48/2018  
al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento  
ubicato al Viale delle Cannedde s.n. (N.C.E.U. Fg. 18 P.IIa 82 Sub. n. 5) – Pulsano  
(TA).**

Titolare del deposito temporaneo:

- Sig. **GIGANTE Vincenzo**, residente in Via delle Cannedde s.n. – 74026 Pulsano (TA);



## COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

**SERVIZI LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA  
IGIENE e SANITA'**

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

**VISTA** la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Tutela delle acque dall'inquinamento”*;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.”*;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante *“Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”*;

**VISTA** l'istanza acquisita al P.G. dell'Ente in data **12/03/2018 prot. n. 5082**, presentata dal **Sig. GIGANTE Vincenzo**, nato a Taranto il 21/04/1940 e residente in Pulsano (TA) alla Via delle Cannedde s.n., in qualità di proprietario dell'immobile sito in Pulsano al **Viale delle Cannedde s.n. (N.C.E.U. Fg. 18 P.IIa 82 Sub. n. 5)**, volta ad ottenere l'autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall'immobile condotto dallo stesso;

**VISTO** il parere favorevole espresso in data **22/03/2018, prot. n. 0055515** dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell'Ente in data **11/04/2018 prot. n. 6931**, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** che l'art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

**ACQUISITA agli atti d'ufficio** la Relazione Tecnica a firma dell'Ing. **Francesco Bolognini**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto al n. 1761;

**RICHIAMATO** il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

#### **VISTI:**

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;  
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;  
il R.R. n. 26/2011;  
il R.R. n. 7/2016;



## COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

### **SERVIZI LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA IGIENE e SANITA'**

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

### **AUTORIZZA**

**Il Sig. GIGANTE Vincenzo, come sopra generalizzato, in qualità proprietario dell'immobile sito in Pulsano al Viale delle Cannedde s.n. (N.C.E.U. Fg. 18 P.IIa 82 Sub. n. 5) al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche per n. 3 Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in vasca a tenuta stagna e successivo conferimento dei liquami ad impianto di depurazione, pubblico o privato autorizzato a mezzo di ditte di trasporto regolarmente autorizzate.**

#### **A tal fine, si precisa quanto segue:**

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011; ai sensi dell'art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare del deposito temporaneo deve osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 22/03/2018, prot. n. 0055515.

Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

### **AVVERSO**

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.



Il Responsabile dei Servizi  
Cosimo D'Errico

Cosimo D'Errico



Regione Puglia

Azienda Unità Sanitaria Locale - TARANTO

Dipartimento di Prevenzione

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Unità Operativa di Taranto- Grottaglie-Manduria

**OGGETTO:** Nulla Osta igienico - sanitario al Sistema di Smaltimento di acque reflue di tipo domestico rinveniente dai servizi igienici della civile abitazione.

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** la domanda prot. N.0051875 presentata in data 16.3.018 dal sig. **RUCCI Andreina** nato a Genova il 21.10.1960 (sub.6), **Gigante Vincenzo** nato a Taranto il 21.4.1940 (sub.5), **Ozzola Patrizia** nata a Roma il 01.7.1950 e **Prete Lorenzo** nato a San Marzano di San Giuseppe il 01.5.1946(sub.7) e **Solfrizzi Francesco** nato a Monopoli il 23.11.1941(sub.8) tutti domiciliati in Pulsano via delle Cannedde s.n.c. in qualità di titolari dell'impianto di smaltimento dei liquami di tipo domestico in vasca a tenuta a servizio del fabbricato adibito a civile abitazione per n. quattro unità abitative sita in Pulsano local. Bosco Cagioni via delle Cannedde snc riportato in N.C.E.U. al foglio di mappa n. 18 Particella n 82 sub 5-6-7-8 n. (Ab. Eq.12) intesa ad ottenere l'attestazione di conformità dello stesso;

**VISTO** il R.R. n.26 del 12.12.2011,art.7 comma 5, R.R. n.7 del 26.5.2016 e R.R. n.1/2017, atteso che trattasi di sistemi di smaltimento di reflui domestici o assimilabili in Atto e/o Esistenti.

**VISTO** che la zona non risulta servita da Pubblica Fognatura

**VISTA** la relazione Tecnica ed Elaborati Grafici redatti da Tecnico abilitato, (allegati alla presente), comprovanti la impossibilità di adeguamento dell'impianto di trattamento e smaltimento preesistente alla nuova disciplina degli scarichi.

**CONSIDERATO** che il sistema di smaltimento per il quale è stato richiesto Nulla Osta è da ritenersi di provenienza esclusivamente domestica, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;

**VISTE** le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia;

Dalle risultanze dell'istruttoria effettuata e l'esito del sopralluogo effettuato dal personale ispettivo di questa Unità Operativa in data 21.3.018 per l'accertamento del sistema di smaltimento ai fini del rilascio dell'Autorizzazione a deposito temporaneo.

**CERTIFICA**

L'idoneità dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo ( vasca a tenuta) dei reflui civili rinvenienti esclusivamente dall'insediamento avente n.quattro unità abitative sito in Pulsano località Bosco Cagioni via delle Cannedde s.n.c. - censito al N.C.E.U. al foglio di mappa n 18 particella n 82 al sub n. 5-6-7-8 (Ab. Eq. dodici) adibito a civile abitazione .

La presente attestazione è subordinata ai seguenti obblighi:

-Rispettare i valori stabiliti dall'art.8 com.3 e l'art.9 com.1 del R.R.26/2011.

-Rispettare le normative Statali e Regionali emanate, nonché le Leggi Urbanistiche ed i Regolamenti Edilizi;

1. Utilizzare ditta autorizzata per prelevare -trasportare-conferire liquami (rifiuti liquidi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
2. Di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli Organi preposti, le certificazioni o dichiarazioni rilasciate per ogni singolo prelievo effettuato da Idonea Ditta, attestanti l'avvenuto smaltimento presso i depuratori cittadini dei reflui, sia per quantità che per qualità;
3. Verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque in maniera da non provocare danno alla salute pubblica ed all'ambiente;
4. Chiedere nuova attestazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione, ampliamento e ristrutturazione dell'insediamento successivi al presente atto.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo dei reflui domestici o assimilabili, si propone Parere Favorevole al rilascio della DEROGA, in merito all'istanza avanzata rinviando a Codesta Amministrazione Comunale, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico, per le determinazioni consequenziali.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente la decadenza del presente atto.

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO**  
REGISTRO UFFICIALE  
0055515 - 22/03/2018 - USCITA  
Classifiche: 03  
Allegati : 0



**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA**  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
Igiene degli ambienti di vita e Medicina di Comunità  
U.O. Taranto - Grottaglie-Manduria  
Il Dirigente Medico  
Dott.ssa Rosa G. Celano

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 7131/PROT del 13/04/2018 - titolo XIV